



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

BA20140002430

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES**

Registro: **26552-BA**

RNP: **0500808228**

Título Profissional: Engenheiro Mecânico - Espec. Engenharia de Segurança do Trabalho

Número da ART: BA2014.122151 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 18/08/2014 Baixada em:

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

Contratante: **SECRETARIA DE CULTURA-SECULT**

CPF/CNPJ: **00401376000108**

Praça THOME DE SOUZA

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA** CEP: **40020010**

Contrato: **191/2013** celebrado em **30/09/2013**

Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R\$ 358.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Praça DUQUE DE CAXIAS S/N**

Bairro: **Jequiezinho**

Complemento

UF **BA** CEP **45206100**

Cidade **JEQUIÉ**

Coordenadas geográficas:

Data de início: **30/10/2013**

Conclusão efetiva: **22/08/2014**

Código:

Finalidade: **Comercial**

CPF/CNPJ: **00401376000108**

Proprietário **SECRETARIA DE CULTURA-SECULT**

Atividade Técnica: Execução de Instalação Sistemas de Refrigeração e Ar Condicionado / SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 90,000 tonelada refrigeração

Observações

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO.

Informações Complementares

O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 065.614 a A 065.615, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20140002430

Código de Validação BA20140002430C08759

Salvador/BA 10/10/2014

LUIS CARLOS ASSIS

Coordenador de Registro e Cadastro

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Professor Alcides de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
CNPJ : 15.233.026/0001-57 - Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

Resolução nº 1.025/2009
ART de Obra ou Serviço
Número CREA-BA : BA000000026552-000422
BA2014.122151
Tipo de Registro : Inicial
Tipo de Participação : Individual

1. Responsável Técnico

LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES

Título(s) do Profissional :

Engenheiro Mecânico Espec. Engenharia de Segurança do Trabalho

RNP : 0500808228

Registro : BA26552

Empresa Contratada : **CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA ME**

Registro : BA16281

2. Dados do Contrato

Contratante : **SECRETARIA DE CULTURA-SECULT**

Endereço : **Praça THOME DE SOUZA**

CNPJ :
00.401.376/0001-08

Cidade : **SALVADOR**

Contrato : **191/2013**

Valor : **R\$ 358.000,00**

Ação Institucional :

Celebrado em : **30/09/2013**

Tipo de Contratante :

Nº :

Bairro : **Centro**

UF : **BA**

CEP : **40.020-010**

ART Inicial do Contrato/Empeendim :

3. Dados da Obra / Serviço

Endereço : **Praça DUQUE DE CAXIAS**

Nº : **S/N**

Cidade : **JEQUIÉ**

Data Início : **30/08/2013**

Finalidade : **Comercial**

Proprietário : **SECRETARIA DE CULTURA-SECULT**

Previsão de Término :

Bairro : **Jequiezinho**

UF : **BA**

CEP : **45.206-100**

Coordenadas : **""S**

""O

Código MPOG :

CNPJ : 00.401.376/0001-08

4. Atividade Técnica

1	Nível : Execução	Atividade Profissional / Obra ou Serviço / Complemento	Quantidade	Unidade
		* Execução de Instalação / Sistemas de Refrigeração e Ar Condicionado / SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	90	tonelada refrigeração
2	Nível :	Atividade Profissional / Obra ou Serviço / Complemento	Quantidade	Unidade
3	Nível :	Atividade Profissional / Obra ou Serviço / Complemento	Quantidade	Unidade

5. Observações

Fornecimento e instalação de 01 CHILLER parafuso de alta eficiência, marca Hitachi cap. 90 TRs mod. RCU090IAS e todo material necessário.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-BA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

7. Entidade de Classe

CEB - Clube de Engenharia da Bahia

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES - CPF : 326.988.015-49


SECRETARIA DE CULTURA-SECULT - CNPJ : 00.401.376/0001-08

9. Informações

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Uso do CREA

Valor ART : R\$ 167,68 Registrada em : 18/08/2014 Valor Pago : R\$ 167,68 Nosso Número : 24000002014122151-6



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Cultura



ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação de Acervo Técnico que a CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº **05.990.291/0001-26**, com sede na Rua Lavínia Magalhães 92 A, Boca do Rio Salvador – Bahia, prestou para o ESTADO DA BAHIA por intermédio da SECRETARIA DE CULTURA situada à Praça Thomé de Souza, S/N, Centro, Palácio Rio Branco, Salvador Bahia, inscrita no CNPJ sob nº **00.401.376/0001-08**, Obra de engenharia de instalação do Sistema de Ar Condicionado tipo água gelada, marca Hitachi e periféricos, com vista a recuperação do sistema de climatização do Centro de Cultura Antonio Carlos Magalhães na cidade de Jequié, sob a responsabilidade Técnica dos profissionais Engenheiro Mecânico e de Segurança, **LUIS EMILIANO SANTOS DE MAGALHÃES** - CREA 26552/D e Engenheiro Eletricista **RAFAEL GREC SAMPAIO NEIVA**, CREA nº 42240.

1.0 - CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CONTRATO:

- Valor global da obra: R\$ 358.000,00 (trezentos e cinquenta e oito mil reais)
- Data da assinatura do Termo do Contrato: 30 de outubro de 2013
- Data da conclusão da obra: 22 de agosto de 2014.

2.0 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO OBJETO DO CONTRATO:

2.1. Equipamentos ar condicionado:

- Fornecimento e instalação de 01 *chiller* parafuso de alta eficiência, marca Hitachi, cap. 90 TR, mod.RCU090IAS e todo material necessário;
- Fornecimento de 03 eletrobombas de água gelada, vazão 30 m³/h. PE 40 mmca, motor de 7,5 CV e todo material necessário.

2.2. Interligação frigorígena/ hidráulica:

- Desinstalação de parte da rede de água gelada/barrilete;
- Instalação de tubulação de água gelada, com fornecimentos de todo materiais e acessórios necessários;
- Carga de gás refrigerante R407-C, com fornecimento de material e testes operacionais e regulagens finais;
- Instalação com fornecimento de registros.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Cultura



2.3. Elétrica


- Substituição com fornecimento do quadro elétrico com: disjuntores, cabeções, contactores, eletrodutos e conexões;
- Alimentação elétrica ao ponto de força próximo ao equipamento, com fornecimento de todo material.

2.4. Obras civis/dutos/com fornecimento de materiais e equipamentos:

- Retirada de bases antigas e reconstrução de novas, para bombas e *chiller*;
- Remoção dos *chillers* antigos através de içamento por guincho;
- Instalação do *chiller* novo, através de içamento;
- Remoção das bombas antigas;
- Instalação das bombas novas;
- Substituição com fornecimento dos colarinhos antigos e reinstalação de novos;
- Substituição de placas de isolamento dos dutos danificados.

Atestamos ainda, que tais serviços foram prestados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as agregações assumidas.

Salvador, 22 Agosto de 2014


Maria Cristina Barreira Santos
Assessora Técnica/DG
Secretaria de Cultura da Bahia