



FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO
SALVADOR-BA

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SPE 034/2026

Processo Administrativo Nº SPE 034/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ANDERSON FRANÇA DOS SANTOS

Data de Publicação: 06/07/2026 15:05:41

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 757.453,95

Descrição: CHILLER DE ÁGUA GELADA - Especificações mínimas: • Tipo: Resfriador de líquido condensação a água • Capacidade efetiva: 160 TR • Compressor: Parafuso inverter • Circuitos independentes: mínimo 02 • Refrigerante: R-134a (HFC) • COP mínimo: 5,60 • IPLV mínimo: 8,20 • Vazão água gelada: 16,73 L/s • Temperaturas: Entrada AG: 13,6 °C • Saída AG: 5,6 °C • Alimentação: 380 V / 60 Hz • Interface BACnet obrigatória

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 858	CARRIER / 30XWV1602-4-B	857.453,95
PARTICIPANTE 336	MIDEA / 30XWV1602---4--B	757.453,95
PARTICIPANTE 352	Carrier / 30XWV160	1.500.000,00
PARTICIPANTE 729	HITACHI / RCU1VW0180NBS1FQ (MF5.15)	757.450,00
PARTICIPANTE 988	DAIKIN / ZUWV150S331CU/E1809-CH-2/N2209-DK-2-NNCFA	757.000,00
PARTICIPANTE 593	HITACHI / RCU1VW0180NBS1FQ	757.453,95
PARTICIPANTE 944	PROPRIO / PROPRIO	757.453,95
PARTICIPANTE 243	CARRIER / Aquaforce 30XWV160	757.453,95
PARTICIPANTE 146	RLV / RLV	750.000,00
PARTICIPANTE 448	hitachi / RCUF155wvy	757.453,95
PARTICIPANTE 162	CARRIER / 30XWV1602---4--B	790.000,00

LOTE 2

Item: 2 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 273.215,00

Descrição: TORRES DE RESFRIAMENTO - Especificações mínimas: • Tipo: Torre de resfriamento para sistema de água gelada • Capacidade mínima: ~160 TR cada (ou conforme projeto) • Ventiladores de alto rendimento • Estrutura anticorrosiva • Eliminadores de arraste e sistema de distribuição eficiente • Sistema expansão indireta condensação a água • 02 torres de arrefecimento previstas • Bombas primárias, secundárias e condensação com inversor • Sistema supervisionado por automação

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 133	KSB, Armstrong / BAGP-CAG-01/02/RE	273.215,00
PARTICIPANTE 838	ALPINA / TBS-72/3-A19-II-SM-AE-E	550.000,00
PARTICIPANTE 491	ALPINA / TORRE RESFRIAMENTO TBS-72/3-A19-II-SM-AE-E	272.900,00
PARTICIPANTE 677	ALPINA / TORRE RESFRIAMENTO TBS-72/3-A19-II-SM-AE-E	273.000,00
PARTICIPANTE 885	PROPRIO / PROPRIO	273.215,00
PARTICIPANTE 224	Airside / Air Builder Modular	273.215,00
PARTICIPANTE 514	RLV / RLV	270.000,00

LOTE 3

Item: 3 Quant.: 12 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 81.819,18



**FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO
SALVADOR-BA**

Descrição: FANCOILS HOSPITALARES - Especificações mínimas: • Tipo: FanCoil modular hospitalar • Filtragem mínima: G4 + F9 • Capacidades conforme projeto (faixa aproximada): 12 a 30 kW (salas) • Unidades especiais acima de 100 kW (UTI/centrais) • Ventilador tipo plenum fan • Bandeja de condensado anticorrosiva • Controle: válvula 2 vias proporcional • Balanceamento independente de pressão • Controle de temperatura e umidade via automação

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 106	hitachi / hitachi	81.819,18
PARTICIPANTE 311	CARRIER / CARRIER	109.000,00
PARTICIPANTE 481	BERLINER LUFT / BERLINER LUFT	160.000,00
PARTICIPANTE 844	BERLINER / FAN COIL Série EuroCond	81.500,00
PARTICIPANTE 672	BERLINER LUFT / FAN COIL Série EuroCond	81.800,00
PARTICIPANTE 585	PROPRIO / PROPRIO	81.819,18
PARTICIPANTE 788	Evapco / AT 19-4J8	81.819,18
PARTICIPANTE 412	RLV / RLV	80.000,00
PARTICIPANTE 963	BERLINER / BBS	81.819,18

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS