


PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO

ESCALA 1/100




PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO/COBERTURA

ESCALA 1/100

| 3 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | ORSE | 72 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 78,00 |
| 3.2 | SINAPI | 87512 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CERÂMICA, EM FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DE ARGAMASSA. AF_12/2017 - área interna (considerando argamassa de assentamento) | M | 23,88 |
| 3.3 | ORSE | 9228 | DEMOLIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO - REV 01 (10/22) | M | 83,00 |
| 3.4 | ORSE | 8598 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=20M - PREVISTA - DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA APENAS DE MEDIDAS | M3 | 0,80 |
| 3.5 | ORSE | 7691 | DEMOLIÇÃO DE PILAR DE CONCRETO | M | 39,00 |
| 3.6 | ORSE | 77 | DEMOLIÇÃO PISO/CO PAREDE - (exterior/ telhado) | M2 | 38,17 |
| 3.7 | ORSE | 78 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, PISSANDO PARA DECLIVE DE PISO | M2 | 78,00 |

| 5 | | | COBERTURA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | SINAPI | 98564 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 200,00 |
| 5.2 | Próprio | COMP. 05 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TELHAMENTO | M2 | 10,00 |
| 5.3 | IOPES | 090314 | RUFO LATERAL EM ALUMÍNIO, ASAS DESIDUAS (ESP.=0,5 MM, LARG.=50 CM, MODELO TRAPEZOIDAL) | M | 200,00 |
| 5.4 | ORSE | 9451 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE FLEXÍVEL DE PU (POLIURETANO), TIPO BELGUFLEX, VEDA CALHA, COR ALUMÍNIO, REF. VEDACITO/ CIMILAR) APLICAR EM TESOURAS ENTRE CHAPAS | M | 20,00 |
| 5.5 | Próprio | COMP. 02 | REVISÃO DE TELHADO CANALETE 49, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS E LIMPEZA DE CALHAS | M2 | 200,00 |
| 5.6 | | | ESTANQUEIDADE ENTRE PAVIMENTOS E TELHAS | | |
| 5.7 | ORSE | 4540 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, COM ARMADURA DE POLIÉSTER, E=3MM, ACABAMENTO COM PROTEÇÃO MECÂNICA | M2 | 30,00 |
| 5.8 | SINAPI | 98560 | EMBASAMENTO COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, UTILIZANDO MAÇARICO. AF_06/2018 | M2 | 30,00 |
| 5.9 | ASFTOP CIVIL | 103210 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, TIPO ASFTOP 100, DUAS DEMÃOS, REPORTADA COM VÉU DE POLIÉSTER | CM2 | 800,00 |

| 6 | | | ESCOAMENTO DE DRENAGEM EM CONDICIONADO E ÁREA TÉCNICA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | SETOP | ES-00/01 | BALANCETE DE DRENAGEM, PARA LAJES EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO DE 50MM (2") INCLUSIVE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA | M | 10,00 |
| 6.2 | SINAPI | 89855 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10,00 |
| 6.3 | SINAPI | 89856 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 10,00 |
| 6.4 | ORSE | 10779 | SIFONS DE COPO EM alvenaria de concreto até esgoto 50cm | UND | 3,00 |
| 6.5 | ORSE | 1297 | Tela 3x3 fixada p/ a parede, p/ reforço alvenaria | UNID | 4,00 |
| 6.6 | ORSE | 2160 | Preparação de base para meio- fio pisos com esp. traço 1:6, esp. média 7,5cm | M2 | 0,60 |

| 7 | | | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | ORSE | 7640 | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DIAMANTADO, EM PISOS INTERNOS, COM USO DE MARTELETE DE 5 KG ATÉ 7 KG | M2 | 15,00 |
| 7.2 | ORSE | 2238 | PREPARO DE SUBSTRATO POR LIMPEZA COM LIXADEIRA ELÉTRICA, TRATAMENTO DE CONCRETO | M2 | 137,67 |
| 7.3 | SINAPI | 98814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 137,67 |
| 7.4 | FDE | 95.40.287 | CIMENTO POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUIÇÃO DA SEÇÃO DA ARMADURA | KG | 15,00 |
| 7.5 | EMBASA | 09.90.18 | LEVANTAMENTO DE FERRAGEM | M2 | 30,00 |
| 7.6 | EMOP | 17.307.0385-2 | PINTURA COM EPÓXI DUPLO DE REPRIMEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MICRA, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE PREPARO DAS SUPERFÍCIES | M2 | 30,00 |
| 7.7 | ASFTOP CIVIL | 097328 | PINTURA COM PRIMER ASFÁLTICO PARA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO E BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS - REF. ARMATRC ZN | M2 | 30,00 |
| 7.8 | ORSE | 4020 | PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA, REF. BIANCO | M2 | 137,67 |
| 7.9 | EMOP | 11.060.0140-2 | RECOMPOSIÇÃO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRÍLICA NA PROPORÇÃO 30ML/KG DE ARGAMASSA E SLACA | M3 | 4,10 |
| 7.10 | ASFTOP CIVIL | 97070 | CURA QUÍMICA PARA SUBSTRATO CIMENTÍCIO | M² | 137,67 |

| 8 | | | PAVIMENTAÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | | | ÁREA TÉCNICA | | |
| 8.2 | Próprio | COMP. 07 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, tal SIKATOP 100, DUAS DEMÃOS, REPORTADA COM VÉU DE POLIÉSTER | M2 | 78,00 |
| 8.3 | Próprio | COMP. 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA E CIMENTO ADITIVADO COM ADITIVO, DUAS DEMÃOS, REF. TÉCNICO VAPLUS 5000 | M2 | 78,00 |
| 8.4 | ORSE | 2160 | PREPARO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 - CIMENTO E AREIA ( ASSEIO/ BARRO) - REVISADO 06/2018 | M2 | 78,00 |
| 8.5 | ORSE | 2011 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 - CIMENTO / AREIA ( ASSEIO/ BARRO) - REVISADO 06/2018 | m² | 20,00 |
| 8.6 | SINAPI | 87738 | EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2022 | m² | 20,00 |
| 8.7 | SINAPI | 44536 | SOLDA ATÉA PARA ADESÃO EM CONCRETO E ARGAMASSA, TEOR 0%, DISTRIBUIÇÃO À MANEIRA DA MISTURA | KG | 1,00 |
| 8.8 | SINAPI | 87245 | PISO EMBORRACHADO PARA PISO COM PLACAS TIPO PISO EMBORRACHADO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRAMA, ESPESSURA 40 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) E ADESIVO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. AF_09/2022_PE (VERIFICAR TAMANHO BLOCOS) | M2 | 78,00 |
| 8.9 | ORSE | 853 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, ASSENTADO EM ARGAMASSA, JUNTA 1CM - REV 08 | M2 | 3,00 |
| 8.10 | Próprio | COMP. 04 | COLAGEM DE RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA, COM PREPARO/MOVIMENTO DO RODAPÉ | M | 60,00 |
| 8.11 | | | SALAS - ASSOALHOS DE MADEIRA | | |
| 8.12 | SETOP | ES-49-09 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE PEÇAS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO ENTULHO. REMOVIDO NÃO REAPROVEITADO | m² | 90,00 |
| 8.13 | ORSE | 12401 | RASPAGEM, CALAFETAGEM, APLICAÇÃO DE SYNTECO FOSCO EM PISO DE MADEIRA | m² | 227,85 |
| 8.14 | SINAPI | 103720 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | m² | 25,00 |

| 9 | | | PINTURA INTERNA - SALA DE AULA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | FDE | 95.35.207 | LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCIDES | M2 | 469,17 |
| 9.2 | ORSE | 007128 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PVA<br>PINTURA DE PINTURA LÁTEX (PVA/PA)EM SOLUCIMENTO SEMI EDIDO/ACRÍLICO | M2 | 469,17 |
| 9.3 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 137,67 |
| 9.4 | SINAPI | 88488 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 137,67 |
| 9.5 | SINAPI | 10406 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 137,67 |
| 9.6 | SINAPI | 88485 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 331,80 |
| 9.7 | SINAPI | 10405 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 331,80 |

| 10 | | | ADEQUAÇÕES - SALA DE AULA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Próprio | COMP. 06 | REVISÃO E REPARO DE ESQUADRIA DE MADEIRA | M2 | 30,00 |
| 10.2 | IBC | 89256 | DELAMTAMENTO COM BLOCONEO INCENTIC 808 | M | 30,00 |
| 10.3 | Próprio | COMP. 111 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE QUADRO ESCOLAR EM VIDRO | UND | 3,00 |
| 11 | | | INSTALAÇÕES - SALA DE AULA | | |
| 11.1 | ORSE | 00025 | REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO | UND | 8,00 |
| 11.2 | ORSE | 00029 | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA PLACA | UND | 4,00 |
| 11.3 | ORSE | 00032 | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E PLACA | UND | 4,00 |
| 11.4 | ORSE | 00040 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ | UND | 4,00 |
| 11.5 | ORSE | 07130 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS00332/0060, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA - SUBSTITUIÇÃO | UND | 4,00 |
| 11.6 | SINAPI | 93083 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 19/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO | UND | 16,00 |

COORDENADOR: ARQ. NAIA ALBAN CAU–A111323–2

CHEFE DE PROJETOS: ARQ. BRUNO SANTANA CAU A400165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUMAI Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura

COORDENADOR DE PROJETO - ARQ. NAIA ALBAN — CAU-A111323-2

CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. BRUNO SANTANA — CAU-A400165

RESPONSAVEL TÉCNICO -

NOME DO PROJETO

FACULDADE DE DIREITO - 2º/3º PAVIMENTOS

LOCAL: CAMPUS ONDINA — CIDADE: SALVADOR

NOME DA PRANCHA: INDICAÇÃO SERVIÇOS IMPERMEABILIZAÇÃO PARCIAL COBERTURA — VERSÃO: REVISÃO

ÁREA TÉCNICA: ARQUITETURA — ETAPA: EXECUTIVO — FOLHA: 01/02

DATA: DEZ/23 — ESCALA DE PLOTAGEM: ESCALA — DESENHO: DESENHISTA — CONTEÚDO POR: MARCIA PINHEIRO