## COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA

| ITEM | DESCRIÇÃO | COMPONENTES |
|---|---|---|
| 1 | LUVA DE UNIÃO PVC RÍGIDO | |
| 2 | TOMADA OU INTERRUPTOR EMBUTIDO | |
| 3 | CAIXA METÁLICA SOBRE FÔRRO | |
| 4 | ELETRODUDO PVC RÍGIDO | BARRAS DE 3,00 mts |
| 5 | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CHAVETA | |
| 6 | ARRUELA LISA ø 1/4" | |
| 7 | PORCA SEXTAVADA ø 1/4" | |
| 8 | VERGALHÃO ROSCADO ø 1/4" | |
| 9 | PARABOUT ø 1/4" | |




ESQUEMA GENÉRICO DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E CAIXAS
**SEM ESCALA**




DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA E PERFILADO NA LAJE
**SEM ESCALA**




| ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 1 | ELETRODUTO METÁLICO |
| 2 | CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO |
| 3 | ESPELHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO |

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA TOMADA EM CONDULETE NA PAREDE
**SEM ESCALA**




DETALHE DE DESVIO DE ELETRODUTO EM VIGAS E PILARES
**SEM ESCALA**




DETALHE 01
JUNTAS PARA PERFILADO
SEM ESCALA




DETALHE 02
JUNTAS PARA PERFILADO
SEM ESCALA




DETALHE 03
JUNTAS PARA PERFILADO
SEM ESCALA




DETALHE 04
FIXAÇÃO PARA PERFILADO
SEM ESCALA




| ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 1 | ELETROCALHA METÁLICA |
| 2 | DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO APARAFUSADO NA ELETROCALHA |
| 3 | ELETRODUTO METÁLICO |
| 4 | TERMINAL COM SAÍDA PARA ELETRODUTO |
| 5 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA + ARRUELA LISA + PORCA SEXTAVADA |

DETALHE DE DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO
**SEM ESCALA**




DETALHE 14
FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA POR TIRANTE PLÁSTICO EM ELETRODUTO
SEM ESCALA




DETALHE 05
INTERLIGAÇÃO ELETROCALHA P/ PERFILADO
SEM ESCALA




DETALHE 06
INTELIGAÇÃO ELETROCALHA P/ ELETRODUTO
SEM ESCALA




DETALHE 07
INSTALAÇÃO FIXAÇÃO DA ELETROCALHA EM SUPORTE VERTICAL
SEM ESCALA




DETALHE 08
DETALHE DE JUNÇÃO DE ELETROCALHA
SEM ESCALA




DETALHE 12
FIXAÇÃO DA ELETROCALHA À ESTRUTURA DE MADEIRA
SEM ESCALA




DETALHE 15
FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA POR TIRANTE PLÁSTICO EM PERFILADO
SEM ESCALA




DETALHE 09
FIXAÇÃO PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA




DETALHE 16
SAÍDA DE LIGAÇÃO DO PERFILADO A TOMADA
SEM ESCALA




DETALHE 11
FURAÇÃO DA LIGAÇÃO DAS CONDENSADORAS
SEM ESCALA




DETALHE 13
FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA POR TIRANTE PLÁSTICO EM ELETROCALHA
SEM ESCALA




DETALHE
LIGAÇÃO DE DO QUDRO DE DISJUNTORES A ELETROCALHA
SEM ESCALA




DETALHE 14
LIGAÇÃO DE DO QUDRO DE DISJUNTORES A ELETROCALHA
SEM ESCALA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA — SUMAI Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura

| | |
|---|---|
| COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - - | - |
| UNITE DO NÚCLEO DE PROJETOS - | - |
| RESPONSAVEL TÉCNICO - ARQ. ANTONIO ALVES COSTA FILHO | CAU/A A16009-3 |

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO LAB. DE CAPTURA DE CO2
ENDEREÇO: CIENAM 2 - 3º PAVIMENTO — MUNICÍPIO: SALVADOR-BA
CONTEÚDO: DETALHES GERAIS — FOLHA Nº: 04
DISCIPLINA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS — ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
DATA: OUTUBRO/2024 — ESCALA: 1/25 — RESPONSÁVEL: MATHEUS DE FARIA DANTAS — CONFERIDO POR: — FOLHA Nº: 03/04